

GS-Zertifikat

Zertifikats - Nr.: SSF 06-6-1386/2

Zertifikatsinhaber asecos GmbH
und Fertigungsstätte: Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeld 16-18
63584 Gründau

Erzeugnis: Sicherheitsschrank

Modell(e) VBF.221.xxx

Kenndaten:	Modell	VBF.221.108	VBF.221.153
	Höhe	2215 mm	2215 mm
	Breite	1085 mm	1535 mm
	Tiefe	1015 mm	1015 mm
	Masse	600 kg	900 kg
	Türen	2 Flügeltüren	2 Flügeltüren
	Feuerwiderstand	Bericht – Nr.	Bericht – Nr.
	FWF 90; DIN 12925	05-6-2171	05-6-2608/01
	Typ 90 DIN EN 14470-1	MPA Dresden	MPA Dresden

Hiermit wird bescheinigt, dass das oben beschriebene Erzeugnis dem Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG) entspricht und die Richtlinien (§7 Abs. 1 Satz 3 GPSG) erfüllt sind.

Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das oben beschriebene Erzeugnis mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu verwenden.



Die Gültigkeit dieser Bescheinigung endet am 31.06.2011

Freiberg, den 22.06.2006


Dipl.-Ing. M. Ranke
Leiter der
Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat besteht aus 2 Seiten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite.

Hinweise zum GS- Zertifikat:

Dieses GS-Zertifikat gilt nur für die auf der ersten Seite bezeichnete Firma und die angegebenen Fertigungsstätten. Es kann nur von der GS-Stelle auf Dritte übertragen werden.

Mit dem auf Seite 1 abgebildeten GS-Zeichen darf nur das o.g. Produkt versehen werden.

Liegen die Voraussetzungen für die Zuerkennung des GS-Zeichen nicht mehr vor, kann der Ausweis für ungültig erklärt bzw. zurückgezogen werden.

Die GS-Stelle führt Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Herstellung des in dieser Bescheinigung beschriebenen Erzeugnisses und zur rechtmäßigen Verwendung des GS-Zeichen durch.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Voraussetzungen einzuhalten, die für eine vorschriftsmäßige Fertigung erforderlich sind.

Dazu hat er u.a die Fertigung des mit dem GS-Zeichen versehenen Erzeugnisses laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der GS-Stelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen bzw. zu dulden.

Für dieses GS-Zertifikat gelten die Prüfordnungen und /oder Geschäftsbedingungen der Prüf-stelle.

GS-Certificate

Certificate – no.: SSF 06-6-1386/2

Owner of the certificate and production plant: asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeld 16-18
63584 Gründau

Product: Safety cabinet

Model(s) VBF.221.xxx

Characteristics:	model	VBF.221.108	VBF.221.153
	height	2215 mm	2215 mm
	width	1085 mm	1535 mm
	depth	1015 mm	1015 mm
	mass	600 kg	900 kg
	doors	2 doors	2 doors
	fire-resistant	Report – no.	Report – no.
	FWF 90;DIN 12925	05-6-2171	05-6-2608/01
	Typ 90 DIN EN 14470-1	MPA Dresden	MPA Dresden


Hereby it is certified that the product described above the law over technical means of labour and consumer products (equipment and product safety law - GPSG) corresponds and the guidelines (§7 exp. 1 sentence 3 GPSG) is fulfilled.

The owner of this certificate is entitled to use the product with the GS character, described above, in the shown form.



The validity of this certificate ends to 2011-06-31

Freiberg, 2006-06-22


Dipl.-Ing. M. Ranke
Conductor of the
certification body



This certificate consists of 2 sides. Please you consider the referring to the second side.